

**COMUNE DI MATERA
SETTORE STAFF**

Prot. n.

Ordinanza n.

Matera,

Oggetto: Sgombero scuole primaria e secondaria di 1° grado ubicate nei Plessi Cappelluti.

IL SINDACO

-Vista la propria precedente ordinanza n. 496/2018 - prot. n. 82193/2018 del 3 novembre 2018, con cui è stata disposta l'inagibilità delle aule collocate al secondo piano del Plesso Cappelluti destinate a sede dell'Istituto Magistrale "T. Stigliani" nonché delle aule e dell'adiacente aula di sostegno al primo piano dell'immobile, sede della scuola secondaria di 1° grado "Minozzi – Festa" con la contestuale interdizione delle attività didattiche e non, del Plesso medesimo e dell'adiacente Plesso destinato a sede della scuola primaria, in seguito all'accertata presenza di evidenti, ancorché localizzati segni di degrado dei solai di copertura dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana avvenute di recente e negli anni trascorsi che hanno determinato lo "sfondellamento" dei blocchetti di laterizi (pignatte) di una piccola porzione di un solaio con distacco e caduta della parte inferiore delle pignatte e dell'intonaco e la sussistenza di fenomeni corrosivi delle barre di acciaio come puntualmente descritti nella relazione tecnica redatta dal Dirigente del Settore OO.PP., al termine di sopralluogo effettuato il 2 novembre 2018;

-Considerato che in sede di sopralluogo è stata avvertita la necessità di eseguire nuove ulteriori più approfondite indagini anche di tipo strumentale su entrambi gli immobili ubicati in Via Cappelluti;

-Rilevato che laboratorio tecnico all'uopo incaricato, attraverso tecniche endoscopiche, ha proceduto alla misurazione dello spessore e della stratificazione geometrica e tipologica del solaio a falde inclinate;

-Preso atto che, come evidenziato nella relazione tecnica acquisita agli atti di ufficio in data odierna, le verifiche termografiche e meccaniche hanno denunciato una situazione di incipiente rischio di sfondellamento, per entrambi i corpi di fabbrica, piuttosto esteso, dovuto alla notevole umidità riscontrata nei blocchi di laterizio e nel calcestruzzo oltre che, dove sono visibili (quattro travetti) un'avanzata corrosione delle barre d'acciaio;

-Rilevata, inoltre, la mancanza dello stato impermeabile al di sotto del manto di tegole di tipo "marsigliesi" che chiudono la copertura inclinata dell'aula sgomberata a piano terra del corpo 1;

- **Dato atto** che la situazione potrebbe porre in pericolo l'incolumità delle persone che operano nell'ambito della scuola (studenti, docenti, personale ata) per cui si impone l'immediata chiusura in entrambi i Plessi Cappelluti;

-**Tanto premesso**, al fine di consentire l'esecuzione di ulteriori e necessarie verifiche nonché i successivi interventi di ristrutturazione degli immobili;

-**Visto** l'art.54 del D.Lgs. n. 267/2000

ORDINA

per le motivazioni sopra riportate la chiusura e lo sgombero immediato dei Plessi Cappelluti destinati a sede della scuola primaria nonché della scuola secondaria di 1° grado "Minozzi – Festa" con sede in questo Capoluogo, al fine di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità.

Le classi della scuola secondaria di 1° grado Minozzi-Festa saranno allocate presso la sede centrale della scuola Festa in Via Lanera.

Le classi della scuola primaria saranno invece allocate come di seguito:

-1^ A nel plesso di Via Cappelluti della scuola materna,

- le restanti 6 classi nei locali del primo piano dell'asilo nido di Via Gramsci, fino alla data del 30 giugno 2019.

Le attività didattiche rimarranno sospese fino a sabato 10 novembre incluso per consentire gli allestimenti e l'arredo dei nuovi spazi individuati.

Le attività riprenderanno da lunedì 12 novembre 2018 negli immobili sopra individuati.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo pretorio on line del Comune di Matera e notificata:

^al Prefetto

^ai Dirigenti scolastici dell'Istituto Magistrale "T. Stigliani" e comprensivo "Minozzi-Festa"

^al Presidente della Provincia

^al Dirigente Area tecnica della Provincia

^all'Ufficio Scolastico regionale

^all'Ufficio Scolastico provinciale

^alla Questura

^al Comando provinciale Carabinieri

^al Comando provinciale della Guardia di Finanza

^al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

^al Comando della Polizia Locale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Basilicata nel termine di gg.60 ovvero in alternativa al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120, termini entrambi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

IL SINDACO

(avv. Raffaello de Ruggieri)